

# Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



## Общая информация

**Тип КНМ:** Плановая проверка    **Форма КНМ:** Выездная

**Тип субъекта:** ЮЛ/ИП

**Вид государственного контроля (надзора):**

Федеральный государственный пожарный надзор.

**Дата начала КНМ:** 04.05.2021    **Дата окончания КНМ:** 01.06.2021

**Месяц проведения КНМ:** май

**Срок проведения (дней):** 20    **Срок проведения (часов):**

**Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №:** 38-1-127 от 12.04.2021

**Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №:** от

**Цели, задачи, предмет КНМ:**

**Цели:** выполнение утверждённого ежегодного плана проведения плановых проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2021 год и доведённого до заинтересованных лиц посредством размещения на официальном интернет-сайте Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (<http://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/plan-i-rezultaty-provedeniya-planovyh-proverok/plan-provedeniya-proverok/2021-god>) и информационном стенде в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.  
**Задачи:** выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности.

**Предмет:** соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности.

**Основание регистрации КНМ:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Основание
1.	1.1.7 Иные основания в соответствии с федеральным законом, часть 4 статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, абзац одиннадцатый пункта 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290
2.	1.1.2 Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.  <b>Дата основания регистрации:</b> 29.08.2015

### Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»	

### Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования  
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты	04.05.2021	01.06.2021
2.	осмотр и обследование объекта защиты	04.05.2021	01.06.2021

### Обязательные требования, подлежащие проверке

### Информация об органе контроля

**Наименование органа контроля:**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

**Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:**

**Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):**

№ п/п	Функция
1.	№10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

**Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования  
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Иванов Антон Игоревич	старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу	Проверяющий

### Информация об органе прокуратуры

**Информация об органе прокуратуры:**

Город Санкт-Петербург город федерального значения, Прокуратура г. Санкт-Петербург

**Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:**

**Решение по заявлению:** Согласовано на основании приказа № от

**Основания отказа:**

**Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:**

**Место вынесения решения:**

**ФИО подписанта:**

**Должность подписанта:**

# Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



## Информация о проверяемом лице

**Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:**

Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"

**ОГРН:** 1024701243390      **ИНН:** 4705016800

**Категория риска:** Средний риск (4 класс)

**Объекты проведения КНМ:**

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А	Место фактического осуществления деятельности	Иное		
2.	г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А	Место нахождения опасных производственных объектов	Иное		
3.	г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А	Место нахождения юридического лица	Иное		

**Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:**

**Способ уведомления:** Нарочно      **Дата уведомления:** 19.04.2021

**Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования  
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



### Результат №1

**Объект проведения КНМ:**

г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Дата и время составления акта о проведении КНМ:** 21.05.2021 10:00:00

**Место составления акта о проведении КНМ:** 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. ПС д.11/2

**Тип места:** Иное

**Дата и время проведения КНМ:** 13.05.2021 10:00:00

**Продолжительность проведения КНМ:**

**Дней:** 3

**Часов:** 7

**ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Иванов Антон Игоревич	инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу	Проверяющий

**ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Ковальчук Ольга Владимировна	Ректор	Представитель

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Ректор ГАОУ ДПО "ЛОИРО" Ковальчук Ольга Владимировна

### Нарушение №1

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, в общем коридоре четвертого этажа (помещение № 28 согласно представленного плана), лестница, высотой более 45 см, без ограждения с поручнями.

**Положение нарушенного правового акта:**

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования  
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, в общем коридоре четвертого этажа (помещение № 28 согласно представленного плана), лестница, высотой более 45 см, без ограждения с поручнями.

### Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Постановление о назначении административного наказания от 28.05.2021 № 38-1-91 в отношении юридического лица по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, предупреждение.

### Нарушение №2

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, в общем коридоре четвертого этажа (помещение № 9 согласно представленного плана), лестница, высотой более 45 см, без ограждения с поручнями.

**Положение нарушенного правового акта:**



## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, в общем коридоре четвертого этажа (помещение № 9 согласно представленного плана), лестница, высотой более 45 см, без ограждения с поручнями.

**Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:**

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

### Нарушение №3

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования  
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, на 2-ом, 3-ем, и 4-ом этажах, двери лестничной клетки (расположенной со стороны ул. Полозова) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

**Положение нарушенного правового акта:**

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, на 2-ом, 3-ем, и 4-ом этажах, двери лестничной клетки (расположенной со стороны ул. Полозова) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

**Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:**

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

**Нарушение №4**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, на 2-ом, 3-ем, и 4-ом этажах, двери лестничной клетки (расположенной со стороны ул. Подковырова) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

**Положение нарушенного правового акта:**

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, на 2-ом, 3-ем, и 4-ом этажах, двери лестничной клетки (расположенной со стороны ул. Подковырова) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

**Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования  
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

### Нарушение №5

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, на 2-ом, 3-ем, и 4-ом этажах, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в лестничную клетку (расположенную со стороны ул. Полозова), не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

**Положение нарушенного правового акта:**

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 26 правил противопожарного режима в РФ	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, на 2-ом, 3-ем, и 4-ом этажах, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в лестничную клетку (расположенную со стороны ул. Полозова), не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

### Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

### Нарушение №6

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, на 2-ом, 3-ем, и 4-ом этажах, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в лестничную клетку (расположенную со стороны ул. Подковырова), не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

**Положение нарушенного правового акта:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 26 правил противопожарного режима в РФ	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, на 2-ом, 3-ем, и 4-ом этажах, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в лестничную клетку (расположенную со стороны ул. Подковырова), не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

**Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:**

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

### Нарушение №7

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования  
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, на 1-ом этаже, запор (замок) на двери эвакуационного выхода наружу (где помещение № 25, 26 согласно представленного плана), не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.

**Положение нарушенного правового акта:**

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 26 правил противопожарного режима в РФ	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, на 1-ом этаже, запор (замок) на двери эвакуационного выхода наружу (где помещение № 25, 26 согласно представленного плана), не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.

**Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:**

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



### Нарушение №8

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, на 3-ем этаже, все помещения (кроме помещения № 11 согласно представленного плана, «актовый зал») не имеют второго эвакуационного выхода с этажа.

**Положение нарушенного правового акта:**

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, на 3-ем этаже, все помещения (кроме помещения № 11 согласно представленного плана, «актовый зал») не имеют второго эвакуационного выхода с этажа.

**Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:**



## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования  
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

### Нарушение №9

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, выход с 1-ого этажа, в лестничную клетку (расположенную со стороны ул. Полозова), не оборудован дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

**Положение нарушенного правового акта:**

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, выход с 1-ого этажа, в лестничную клетку (расположенную со стороны ул. Полозова), не оборудован дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

### Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

### Нарушение №10

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, выход с 1-ого этажа, в лестничную клетку (расположенную со стороны ул. Подковырова), не оборудован дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

**Положение нарушенного правового акта:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, выход с 1-ого этажа, в лестничную клетку (расположенную со стороны ул. Подковырова), не оборудован дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

**Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:**

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

### Нарушение №11

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



### Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, выход из цокольного этажа, расположенный в общей лестничной клетке (расположенной со стороны ул. Полозова), не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (в противопожарной перегородке имеется дверной проем соединяющий цокольный этаж с маршем лестницы первого этажа).

### Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 4 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020	

### Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования  
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Ленинградский областной институт развития образования"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, выход из цокольного этажа, расположенный в общей лестничной клетке (расположенной со стороны ул. Полозова), не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (в противопожарной перегородке имеется дверной проем соединяющий цокольный этаж с маршем лестницы первого этажа).

### Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

### Нарушение №12

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования  
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, выход из цокольного этажа, расположенный в общей лестничной клетке (расположенной со стороны ул. Подковырова), не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (в противопожарной перегородке имеется дверной проем соединяющий цокольный этаж с маршем лестницы первого этажа).

**Положение нарушенного правового акта:**

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 4 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено

**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"

**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, выход из цокольного этажа, расположенный в общей лестничной клетке (расположенной со стороны ул. Подковырова), не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (в противопожарной перегородке имеется дверной проем соединяющий цокольный этаж с маршем лестницы первого этажа).

### Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

### Нарушение №13

**Результат:** г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д. 25, лит. А

**Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

## Мероприятие по контролю № 782104645198 от 04.05.2021

**Статус проверки:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Здание организации дополнительного профессионального образования Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу



**Характер выявленного нарушения:** Сведения о нарушении

**Сведения о выявленных нарушениях:** В здании, на путях эвакуации, в общем коридоре 3-го этажа, допущено размещение различных предметов, а именно стойка администратора.

**Положение нарушенного правового акта:**

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пп ж) п. 16, пп б) п. 27 правил противопожарного режима в РФ	

**Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:**

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 38-1-127/1/1	21.05.2021	01.04.2022	В здании, на путях эвакуации, в общем коридоре 3-го этажа, допущено размещение различных предметов, а именно стойка администратора.

**Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:**

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		